

	Fișă tehnică
POZ	Descriere: Instalație separare lichide ușoare
1	<p>Separator de lichide ușoare cu by-pass conf. SR EN 858</p> <p>Cuva din plastic armat cu fibră de sticlă, material robust și ușor, design compact, cu trapă de namol integrată, fără debit de apă pe conducta de by-pass până la atingerea debitului nominal, fără încastrare în beton la instalare</p> <p>Rapoarte de testare disponibile conform SR EN 858-1 pentru o concentrație de ulei măsurată în efluent de maxim 5 mg/l</p> <p>Acces facil pentru mentenanță din exteriorul cuvei la elementul de coalescență, cu racord de prelevare probe preinstalat, închidere automată, plutitor calibrat pentru densitate până la 0,90 g/cm³</p> <p>Debit nominal: 65 l/s</p> <p>Debit total: 650 l/s</p> <p>Cantitate ulei utilizată la testare: 390 litri</p> <p>Racorduri intrare/ieșire DN800, echipate cu garnituri de etanșare din EPDM</p> <p>Capacitate trapă nămol: 6500 litri</p> <p>Capacitate depozitare lichide ușoare: 4500 litri</p> <p>Capacitate totală: 18812 litri</p> <p>Greutate cuvă: 1830 kg</p> <p>Înălțime cuvă, H1+Tcuvă: 1728+829=2557 mm</p> <p>Diametru exterior: D2=2402 mm</p> <p>Compatibil cu capac de acces DN600 și DN800, clasă de sarcini A15, B125 sau D400</p> <p>Cota maximă de montaj: T_{max}=T_{cuvă}+T_{capac}=829+1730=2559 mm</p>
2	<p>Furnizorul va prezenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - declarația de performanță pentru echipamentele furnizate - rapoarte de testare emise de terță parte în care să se menționeze debitul nominal și cantitatea de ulei introdusă în separator la testare conform SR EN858 și nivelul de hidrocarburi măsurat la ieșire - certificat de garanție 5 ani

Valoarea cotei de montaj în funcție de tipul capacului ales, mm				
Tip capac	A15	B125	D400 (DN600)	D400 (DN800)
Scurt	1349 - 1469	1379 - 1499	1379 - 1484	1354 - 1564
Mediu	1349 - 1919	1379 - 1949	1379 - 1959	-
Lung	1349 - 2519	1379 - 2549	1379 - 2559	1329 - 2474

Observații:
Placa de beton pentru distribuția sarcinilor va fi
fabricată pe șantier, conform instrucțiunilor de
montaj.

